

259715 09:43

**Decyzja nr 9/2016**  
**Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Zawierciu z dnia 24 marca 2016 r.**

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 11, art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zmianami), oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami), w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości opisanych w protokole z dnia 24.03.2016 r. z czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych przez kpt. inż. Edytę Kubiak Specjalistę ds. Kontrolno - Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, w budynku **Izby Skarbowej w Katowicach - Urzędu Skarbowego, ul. Leśna 8, 42 -400 Zawiercie**

**nakazuje się :**  
**Izbie Skarbowej w Katowicach**  
**40 – 022 Katowice, ul. Damrota 25**

wykonanie w ustalonym terminie, niżej wymienionych obowiązków dotyczących budynku Izby Skarbowej w Katowicach - Urzędu Skarbowego przy ul. Leśnej 8 w Zawierciu:

1. Przeprowadzić przegląd techniczny instalacji kominowo - wentylacyjnej w budynku.

**Termin wykonania: 30.04.2016 r.**

**Podstawa prawna :**

§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

2. Wykonać aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającą w szczególności:
  - warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych;
  - określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  - sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  - sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  - warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  - sposoby zapoznawania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  - zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami;
  - plany obiektu, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
    - powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
    - odległości od obiektów sąsiadujących,
    - parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
    - kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

- podziału obiektu na strefy pożarowe,
- warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
- hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
- wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

**Termin wykonania: 30.04.2016 r.**

**Podstawa prawna :**

§ 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

**UZASADNIENIE**

Czynności kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzone w budynku Urzędu Skarbowego w Zawierciu wykazały naruszenie przepisów przeciwpożarowych, mogące w znacznym stopniu utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych w wypadku powstania pożaru.

Jak ustalono w trakcie kontroli w budynku urzędu nie prowadzono na bieżąco przeglądów instalacji kominowo - wentylacyjnej. Brak powyższego może doprowadzić do powstania pożaru w ww. budynku. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane badania powyższej instalacji powinny być prowadzone co najmniej raz w roku.

Dla budynku Urzędu Skarbowego w Zawierciu została opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która wymaga przeprowadzenia aktualizacji (nieczytelne plany graficzne). Przedmiotowa instrukcja powinna stanowić podstawę do przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej niezbędnych do przestrzegania zarówno w trakcie normalnej eksploatacji budynku, jak również w przypadku powstania zagrożenia.

Powyższe nieprawidłowości rzutują na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu i osób w nim przebywających, za który odpowiedzialnymi są właściciel, zarządca lub użytkownik.

Zrealizowanie obowiązków wymienionych w niniejszej decyzji w znacznym stopniu wyeliminuje istniejące w tym zakresie nieprawidłowości i poprawi bezpieczeństwo ludzi przebywających w obiekcie.

**POUCZENIE**

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zmianami), od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu, ul. Leśna 12, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**OTRZYMUJĄ:**

1. Izba Skarbowa w Katowicach  
40 – 022 Katowice, ul. Damrota 25
2. A/a.



KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

*brg m. inż. Marek Fiutak*

**DO WIADOMOŚCI:**

- ① Izba Skarbowa w Katowicach - Urząd Skarbowy w Zawierciu  
42-400 Zawiercie, ul. Leśna 8.