

dnia 2018 -02- 28 (5)

UNP ZAŁ. 1292



24011802280280

Ruda Śląska, dnia 28.02.2018r.

MRZ.5580.11.2.2018.MZ

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1204.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

28.02.2018r.

Przez:

1. kpt. mgr inż. Mariusza Wydrychiewicz – Starszego Specjalistę Wydziału Operacyjno - Kontrolno – Rozpoznawczego, legitymacja służbowa 2/14 PSP;
2. sekc. mgr inż. Sebastiana Migdał – technika ds. Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 27/17 PSP

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MRZ.5580.11.2018.MZ z dnia 21.02.2018r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 10

-59-

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach 40 – 022 Katowice ul. Damrota 25 Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej, ul. Kokotek 6	Mariusz Gojny – dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Mariusz Stempniak – upoważnienie do reprezentowania kontrolowanego w załączeniu

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola sprawdzająca wykonania decyzji MZ/12/16 znak MRZ.0231.16.2016.MZ z dnia 28.06.2016r.;
W dniu 23.09.2016r. od wice dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Pana Janusza Kapica wpłynęła prośba o udzielenie prolongaty terminu wykonania powyższej decyzji, dotyczącej punktu 3. Pozostałe punkty decyzji zostały wykonane.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Urząd Skarbowy przy ul. Kokotek 6 w Rudzie Śląskiej.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2016 roku (protokół z dnia 15.06.2016r.) – znak MRZ. 558.43.2016

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie w dniu 23.06.2016r.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☒	Decyzja MZ/12/16 znak MRZ.0231.16.2017.MZ z dnia 28.06.2016r., prolongata wykonania decyzji znak MRZ.0231.25.2016.MZ z dnia 29.09.2016	
	Lista nałożonych obowiązków:	Termin realizacji danego obowiązku upłynął:
	1) Instalację odgromową poddać okresowemu sprawdzeniu i doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami. 2) Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu poddać okresowemu sprawdzeniu i doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami. 3) Instalację oświetlenia ewakuacyjnego poddać okresowemu sprawdzeniu i doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami. 4) W pomieszczeniu piwnicznym w segmencie A (przejście z klatki schodowej do pomieszczenia piwnicznego) zabezpieczyć otwory technologiczne przechodzące przez ścianę oddzielenia pożarowego. 5) Hydrant zewnętrzny poddać okresowemu przeglądowi i doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami.	1) 03.10.2016r. 2) 03.10.2016r. 3) 30.06.2017r. 4) 03.10.2016r. 5) 03.10.2016r.
Lista niewykonanych obowiązków: brak		
Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków:		
1. Instalację odgromową poddano okresowemu sprawdzeniu. Przegląd wykonał w dniu 28.04.2016 nr uprawnień Instalacja sprawna nadaje się do użytku. 2. Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu poddano okresowemu sprawdzeniu. Przegląd wykonał – serwisant firmy – sprawny nadaje się do użytku. 3. Dokonano modernizacji istniejącego oświetlenia ewakuacyjnego poprzez wymianę wszystkich opraw instalacji na nowe. Okazano protokół oświetlenia ewakuacyjnego. Przegląd wykonał specjalista Mariusz Stempniak, upr. sep G1-E108/324/2017. Instalacja sprawna nadaje się do użytku. 4. Przedstawiono dokumentację powykonawczą z wykonania przeciwpożarowych przejść instalacyjnych przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o EI 120 (z klatki schodowej do pomieszczenia piwnicznego) – system hilti. 5. Hydrant zewnętrzny poddano okresowemu sprawdzeniu przez Okazano protokół pomiaru ciśnienia i wydajności zewnętrznej sieci hydrantowej z dnia 25.04.2017r. (kopia w załączeniu). Hydrant sprawny nadaje się do użytku.		
Przedmiotowa decyzja została wykonana		
Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kopia protokołu przeglądu instalacji gazowej, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz fragment IBP.		

2. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Specjalista

Mariusz Stempniak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

IZBA ADMINISTRACJI SKARG
ul. Damrota 25, 40-002 K.
tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 01

-59-

STARSZY SPECJALISTA

Wydziału

Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego

kpt. mgr inż. Mariusz Wydrychiewicz

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

TECHNIK

ds. Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczych

sekc. mgr inż. Sebastian Migdał