



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mysłowicach

ul. Mikołowska 50 M, 41 – 400 Mysłowice

Załącznik nr 2

Mysłowice, dnia 18.10.2017 r.

Znak sprawy MZ.5580.04.2.2017

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1204)) oraz § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

18.10.2017 r.

przez

1) **mł. bryg. mgr Wojciecha Chojnowskiego – Kierownika**
Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 3/14

2) **mł. kpt. mgr inż. Tomasza Chlebowskiego – Specjalistę**
Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 15/15

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer 5580.04.2.2017 z dnia 09.10.2017 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynek i teren Urzędu Skarbowego przy ul. Mickiewicza 4 w Mysłowicach

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice	<i>Pani Marta Jędruszek - Samelska</i> <i>Pan Mariusz Stempniak</i> <i>Upoważnienie z dnia 16.10.2017 r.</i>

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Krzysztof Ciarkowski – Specjalista ds. BHP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pan Mariusz Stempniak - Specjalista ds. BHP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach	<i>Pani Marta Jędruszek - Samelska</i> <i>Specjalista w Drugim Dziale Zengowania</i> <i>i Administracji Nieruchomości</i> <i>Izby Administracji Skarbowej.</i>

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) umożliwienia wypowiedzenia się stronie, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji oraz co do terminów wykonania poszczególnych obowiązków zawartych w decyzji,
- 3) wyjaśnienia stronie przesłanek stanowiących podstawę wydania decyzji oraz przedstawienie możliwości zastosowania rozwiązania zamiennego w stosunku do 1. i 7. punktu projektowanej decyzji.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

ul. 41 400 Mysłowice, ul. Mikołowska 50 M; & tel. (032)3160030/31, & Fax.(032)3160039;

www: <http://myslowice.kmpsp.gov.pl/> & e-mail: pspmyslowice@katowice.kwpsp.gov.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzono związku z art. 10 § 1 oraz z art. 11 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), umożliwiając wypowiedzenie się stronie co do zebranych dowodów i materiałów oraz co do terminów wykonania poszczególnych obowiązków przed wydaniem decyzji administracyjnej dotyczącej usunięcia ujawnionych nieprawidłowości na terenie i w budynku i na terenie Urzędu Skarbowego przy ul. Mickiewicza 4 i opisanych w protokole znak MZ.5580.04.2017 z dnia 22.05.2017 r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) budynek i teren Urzędu Skarbowego w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 4, 41–400 Mysłowice

Poniżej przedstawiono punkty projektowanej decyzji nakazującej realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla w/w obiektu:

1. Zapewnić bezpieczne warunki ewakuacji z budynku średniowysokiego zawierającego strefę pożarową ZL III, poprzez obudowanie klatki schodowej i zamknięcie jej drzwiami oraz wyposażeniu w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Podstawa prawna:

art. 3 i art. 4 ust. 1, pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 736)) w związku z § 245 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)).

Termin wykonania: 31.03.2018 r.

Proponowany termin 31.05.2018 r.

2. Dokonać aktualizacji „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla budynków i terenu urzędu, celem ustalenia zasad bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności w formie i na zasadach określonych poniżej:

- 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,
- 2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym;
- 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
- 4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
- 5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

- 6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
- 7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
- 8) plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 - a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 - b) odległości od obiektów sąsiadujących,
 - c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 - d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 - e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 - f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 - g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
 - h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 - i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - j) wskazania dojeżdż do dzwignów dla ekip ratowniczych,
 - k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
- 9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Wyciąg z przedmiotowej instrukcji w formie Instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych należy umieścić w widocznych miejscach w budynku.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1, pkt. 7, art. 4 ust. 1 a, art. 4 ust. 2, art. 4 ust. 2 a i art. 4 ust. 2 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736)) oraz §6 i §4 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania: 30.11.2017 r. i przestrzegać stale.

Proponowany termin 31.01.2018, z uwagi na prowadzenie inwentaryzacji budowlanej obiektu

3. Zapoznać wszystkich pracowników z treścią zaktualizowanej „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, a także z przepisami przeciwpożarowymi. Przeprowadzenie szkolenia powierzyć osobie posiadającej kwalifikacje wymagane ustawą o ochronie przeciwpożarowej dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie przeprowadzić i udokumentować w sposób zgodny z opracowaną „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego”.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1, pkt. 6, art. 4 ust. 2, art. 4 ust. 2 a i art. 4 ust. 2 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736)) oraz §6 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania: 31.12.2017 r.

Przeznaczony termin 28.02.2018 r.

4. Przestrzegać zakazu zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

Podstawa prawna:

art. 3 i art. 4 ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 736)) w związku z § 4, ust. 1, pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania: 30.11.2017 r. i przestrzegać stale

U dnia podpisania protokołu stwierdzono utrzymywanie kluczy w pozycji otwartej w trakcie pracy urzędu, w pobliżu drzwi ewakuacyjnych znajdują się klucze do drzwi ewakuacyjnych. Docelowo kwestie ewakuacji i zamykanie drzwi zostanie poddane analizie u ekspertyzie technicznej.

5. Zapewnić sprawne i niezawodne funkcjonowanie zabudowanych w obiekcie hydrantów wewnętrznych 52 z wężem płaskoskładanym poprzez zasilanie ich w wodę o określonym przepisami ciśnieniu oraz wydajności poboru wody. Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń. Warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Podstawa prawna:

Protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektu budowlanego.

art. 3 i art. 4 ust. 1, pkt. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 736)) w związku z § 3; § 18 ust. 1, pkt. 2, i ust. 2, § 22 ust. 1, pkt. 3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 736)).

Termin wykonania: 31.03.2018 r. i przestrzegać stale.

*W dniu podpisania protokołu stwierdzono, że hydranty
52 przygotowane do natychmiastowego użycia.*

6. Wyposażyć obiekt w urządzenie przeciwpożarowe jakim jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Podstawa prawna:

art. 3 i art. 4 ust. 1, pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736)) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) w związku z § 183 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. z 17 lipca 2015 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Termin wykonania: 31.01.2018 r. i przestrzegać stale.

Proponowany termin 31.05.2018 r.

7. Zapewnić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu o każdej porze roku, w taki sposób, aby droga przebiegała wzdłuż dłuższego

boku budynku na całej jego długości lub obejmowała 30% obwodu zewnętrznego budynku, a jej bliższa krawędź była oddalona o 5-15 m od ściany budynku przy czym minimalna szerokość drogi powinna wynosić co najmniej 4 m i jej nośność umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów). Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, względnie można przewidzieć inne rozwiązania umożliwiające zawrócenie pojazdu. Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Podstawa prawna:

art. 3 i art. 4 ust. 1, pkt. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 736)) w związku z § 12 i § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Termin wykonania: 31.12.2017 r. i przestrzegać stale

Proponowany termin 31.05.2018 r.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Specjalista Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej

Chlebowska
mł. kpt. mgr inż. poż. Tomasz Chlebowski

KIEROWNIK
Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej
Chojnowski
mł. bryg. mgr Wojciech Chojnowski

Wojciech Chojnowski Specjalista

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)