

Podatkowa
2401-BH.131.36.2016.2
2401-16-103194

**Protokół z przeglądu warunków
BHP i ochrony ppoż.
Urząd Skarbowy w Zabrze**

Data przeglądu: 29-30.08.2016

Ostatnie kontrole stanu bhp

- a) data ostatniej kontroli stanu bezpieczeństwa – 2014 roku
ewentualne ustalenia – głównie podłogi, instalacje i przewody elektryczne
- b) data ostatniej kontroli PIP/SIP/inne organy nadzoru :
- Kontrola PIP : 19 i 25.06. oraz 09.07.2012 roku
 - Kontrola PSP: 05.11.2014 rok

BUDYNEK / WYSOKOŚĆ BUDYNKU		
	Liczba budynków/powierzchnia zabudowy	Budynek jeden / powierzchnia 3364m ² + garaż 87m ²
	Liczba kondygnacji/ powierzchnia użytkowa	Dziesięć / 2063,98m ²
	Dach prosty/spadek	Prosty
	Ocena stanu zewnątrz:	
	elewacja	Dobra
	inne	Nie dotyczy
	<u>wnętrze budynku</u>	
	korytarze	Dobre
	pokoje pracy stałej	Tak
	toalety	Tak
	inne	Nie dotyczy
§ 22 ust. 3 ogólne	drzwi/wejścia do budynku/bramy Rozsuwane – czy posiadają mechanizmy zapobiegające wypadnięciu	Tak
§ 22 ust. 4 ogólne	Otwierane do góry – urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu opadaniu	Nie
§ 22 ust. 7 ogólne	Przezroczyste – wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub szkła hartowanego	Tak
§62 techn.	Drzwi wejściowe szerokość min. 0,9 m i wysokość 2 m, ew. próg do 0,02 m (dwuskrzydłowe – główne skrzydło min 0,9 m)	Tak

§63 techn.	Wejście z zewnątrz posiada przedsionek, kurtynę lub inne zabezpieczenia przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza	Tak
§ 22 ust. 9 ogólne	Drzwi/bramy otwierane/zamykane mechaniczne powinny tak funkcjonować aby nie stwarzały zagrożenia urazem	Nie stwarzały zagrożenia urazem
§ 64 techn.	Wejście do budynku oraz do każdej klatki schodowej posiadają elektryczne oświetlenie	Tak
§ 308 ust. 2 techn.	Budynek min. dwu kondygnacyjny wyjście na dach z co najmniej jednej klatki schodowej (wyjście 0,8mx1,9m, klapa 0,8x0,8 m)	Tak
§ 193-202 techn. + przepisy o dozorcze technicznym § 14 oraz zał.2 rozp. MGPIPS w sprawie warunków techn. dozoru techn. w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego	Czy budynek wyposażony jest w urządzenia dźwigowe?(budynki w których różnica pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją naziemną przekracza 9,5m) – winda, urządzenia dla niepełnosprawnych, wciągarki, wózki data ostatniego przeglądu okresowego przez UDT (naklejka w windzie, na urządzeniu) (dziennik konserwatora – co miesięczna konserwacja)	Tak Przegląd 20.05.2016 roku Jest

KORYTARZE, SCHODY, BALUSTRADY

§ 16 ust. 1 ogólne	<u>Nawierzchnie schodów, korytarzy</u> stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące, odporne na ścieranie oraz nacisk, łatwe do utrzymania w czystości	Tak
§68 ust. 2 techn.	<u>Szerokość schodów:</u> min. 0,6 m na 100 osób na kondygnacji nie mniej niż: 1,2 m w biegu, 1,5 m spocznika, 0,175 m max wysokość stopnia	Tak
§69 ust. 1 i 3 techn.	Max 17 stopni schodów wewnętrznych w biegu, 10 zewnętrznych w biegu	Tak
§ 298 ust. 2 techn.	<u>Balustrady:</u> min. 1,1 m wysokie, max prześwit 0,2 m, w tym poręcz obustronne dla osób	Tak
§71 techn.	niepełnosprawnych na wysokości 0,75 i 0,9 m	Tak
§ 306 techn. § 71 ust. 4 techn.	Urządzenia sygnalizujące zmianę poziomu podłogi (rozwiązania techniczne, plastyczne), powierzchnie spoczników schodów i pochylni wykończone wyróżniającym się odcieniem, barwą lub fakturą co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów/pochylni	Nie ma
§6 ust. 4 ogólne	miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) pomalowane barwami bezpieczeństwa	Tak

OŚWIETLENIE

§ 15 ust. 1 ogólne	Czy zapewniono oświetlenie dzienne?	Tak
	Okna drewniane/plastikowe	Aluminiowe
	Ogólny stan okien/ew. data ostatniej wymiany	Dobry, częściowo występujące nieszczelności i niedomknięcia
§ 29 ust. 2 ogólne	Szyby czyste, zapewniają dostateczną przepuszczalną ilość światła	Tak
§ 155 ust. 1 techn.	Możliwość otworzenia min. 50% powierzchni	Tak
§ 29 ust. 4 ogólne	Skrzydła okien, świetliki powinny być dostępne z poziomu podłogi bądź wyposażone w urządzenia ułatwiające ich otwieranie z poziomu podłogi/podestu	Tak
§ 29 ust. 3 ogólne	Okna/sświetliki wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy	Nie / zamontowane rolety /
	Oświetlenie elektryczne:	
	Czy wykonano pomiar natężenia?	Tak
	Na każdym stanowisku?	Tak
	Czy dokonywano zmian od momentu pomiaru?	Tak

POMIESZCZENIA PRACY STAŁEJ

§ 18 ogólne	Czy pomieszczenia pracy stałej zlokalizowane są poniżej otaczającego terenu?	Nie
§ 20 ogólne § 72 techn.	Wysokość pomieszczeń pracy stałej: • min. 3 m • min. 2,5 m (jeżeli pracuje mniej niż 4 osoby i pow. 15 m³ na każdego pracownika) • min. 2,2 w przypadku pracy dorywczej	Tak Nie Nie
§ 19 ogólne	Pomieszczenie pow. 2 m ² na pracownika i 13 m ³ wolnej objętości	Jest przestrzegane
§ 75 ust. 2	Drzwi wewnętrzne (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych i gospodarczych) szerokość min. 0,9 i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy	Tak
§ 16 ust. 1 ogólne	Podłogi stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące, odporne na ścieranie oraz nacisk, łatwe do utrzymania w czystości	Tak
§ 30 ogólne	Czy istnieje zagrożenie w trakcie roku zapewnienia temperatury pow. 18°C	Nie ma
	Czy wyposażono pokoje w wentylatory pokojowe?	Tak każdy pokój

INNE INFORMACJE

§ 105 ogólne	Czy występuje praca na wysokości? (pow. 1 m) Kto wykonuje?	Tak Pracownik archiwum
--------------	---	---------------------------

	Miejsce wykonywania prac na wysokości użytkowane drabiny/podesty rodzaj drabin (rozstawne, metalowe itp.) wysokość drabin	Archiwum Drabina Rozstawna metalowa 1,60m
§ 22 ust. 8 ogólne	Czy są progi pomiędzy pomieszczeniami? Jeśli tak czy są widocznie oznaczone?	Nie występują
	Czy instalacje i urządzenia elektryczne posiadają ochronę przed dotykiem bezpośrednim	Nie ma takich
§ 147 ust. 2 techn.	Czy zapewniono wentylację mechaniczną lub grawitacyjną?	Tak grawitacyjna i mechaniczna
§ 30 -38 ogólne	System klimatyzacji/wentylacji mechanicznej – zapewniono konserwację	Tak konserwacja 08.06.2016 rok

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

§ 44 ust. 4 ogólne	Udostępniona instrukcja pierwszej pomocy	Tak
§ 44 ust. 5 ogólne	Rozmieszczenie apteczek/odpowiednio oznaczone miejsca apteczek	Tak
art. 207 ¹ kodeks pracy § 44 ust. 3,4 ogólne	Czy obok apteczek jest wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy?	Tak

MAGAZYNY I SKŁADOWANIE

§ 17 ogólne	Informacja o dopuszczalnym obciążeniu: • podłóg, stropów, • urządzeń/regalów przeznaczonych do składowania	Jest Jest
§ 68 ust. 2 ogólne	Regały – wytrzymałe, stabilne, zabezpieczone przed przewróceniem	Tak
§ 70 ust. 1 ogólne	Sposób układania na regałach – nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa (np. ciężkie na dole)	Dobre
ew. jak przy urządzeniach dźwigowych	Używane środki transportowe (wózki)	Tak
§ 41 ogólne	Udostępniona instrukcja bhp w pomieszczeniu składowania akt	Tak

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

(min. 1 umywalka na 20 osób, miska ustępowa na 20 kobiet, 1 pisuar na 30 mężczyzn) Tak

rozdział 4 załącznik 3 ogólne	Ogółem: w tym: dla kobiet dla mężczyzn ogólnodostępnych	19 9 9 1
§ 1 ust. 4 rozdział 1 załącznik 3	Wysokość min. 2,5 m ew. min. 2,2 m zlokalizowanych w piwnicach,	Tak

ogólne	suterenach, na poddaszu	
§ 2 ust. 2 rozdział 1 załącznik 3 ogólne	Łatwe do utrzymania w czystości podłoga i ściany – na wysokość min. 2m gładkie, nienasiąkliwe i odporne na wilgoć	Tak
§79, 80 techn.	Drzwi otwierane na zewnątrz, min. 6,5 m ³	Tak
§ 86 techn.	Toalety dla niepełnosprawnych pracowników dostosowane do ich potrzeb (dojazd bez progów, uchwyty)	Tak
§ 85 techn.	Ustępy ogólnodostępne	1
§ 86 techn.	Toalety dla niepełnosprawnych ogólnodostępne	1
§29 rozdział 5 załącznik nr 3 ogólne	Jadalnie/miejsca do spożywania posiłków oznaczone zakazem palenia – nie dotyczy zakładów, w którym wykonywane są wyłącznie o charakterze biurowym (min. 8 m ² , co najmniej 1,1 m ² na pracowników jednocześnie spożywających posiłek i miejsce siedzące, umywalka z ręcznikami/suszarka do rąk)	Nie dotyczy
§6 i dalej załącznik 3 ogólne od 76 techn.	Inne pomieszczenia (szatnia, natryski)	Nie ma

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§18,20 ustawa p.poż.	Hydranty wewnętrzne (usytuowanie)	Tak, klatka schodowa, 26.04.2016 rok
§4 ust. 2 pkt 2 ustawa p.poż.	Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (jeżeli strefa pożarowa pow. 1000 m ³) przy głównym wejściu do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowanie	Tak
§183 ust. 2-4 ustawy techn.		
§4 ust. 2 pkt 3 ustawa p.poż.	Widoczna instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych lokalizacja	Tak
§4 ust. 2 pkt 4 p.poż. § 183 ust. 2,3 techn.	Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, usytuowania: hydrantów, gaśnic, wyłącznika prądu,	Tak
	Inne urządzenia/środki ochrony przeciwpożarowej (drzwi, klapy, drogi pożarowe itp.)	Tak
181 ust. 3 pkt 2 techn.	Oświetlenie dróg ewakuacyjnych	Tak
§ 7 ogólne	Czy drogi, przejścia, dojazdy pożarowe nie są zastawione?	Nie
	Czy wyjścia ewakuacyjne nie są zastawione? Czy drzwi wyjść ewakuacyjnych są otwarte, klucze w drzwiach?	Nie Klucze w skrzynkach
§ 236 techn.	Wyznaczono drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń budynku	Tak

§4 ust. 2 pkt 4 p.poż.	Czy wyznaczono miejsce zbiórki osób ewakuowanych? oznaczenie	Tak
§ 236 techn.	Czy umożliwiono ewakuację bezpośrednio na teren zewnętrzny albo przez ogólne drogi ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych do pracy stałej	Tak
art. 207 ¹ kodeks pracy	Ogólnodostępny wykaz osób koordynujących ewakuację	Tak
§ 17 p.poż.	Data ostatniej ewakuacji/protokół	06.11.2014 rok

TEREN ZEWNĘTRZNY

§ 4 ust. 3,4 ogólne	Nawierzchnia dróg, placów postojowych, dojazdów pożarowych, przejść równa, twarda/utwardzona, właściwa nośność posiadają odprowadzenie wód opadowych	Tak
§ 294 techn.	Zamknięte otwory/zagłębienia odpowiednimi pokrywami równe z poziomem terenu lub ogrodzone i oznakowane	Tak
§ 292 techn.	Czy wejście do budynku pow. 2 kondygnacji naziemnych ochronione są daszkiem lub podcieniem ochronnym (szerokość min. 1 m od szerokości drzwi oraz głębokości/wysięgu nie mniejszej niż 1 m w budynkach niskich – 12 m i 1,5 m w budynkach wyższych)	Tak
	Hydranty zewnętrzne/ przeciwpożarowe zbiorniki wodne – lokalizacja	Tak Nie
rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24.07.2009 (Dz.U. 124, 1030)	Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów (dot. Pow. 500 m ² , lub kubaturze pow. 2500m ³)	Tak

techn. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422)

ogólne – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

p.poż – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

Lp.	Przeglądy/pomiary	Numer protokołu	Data	Wyniki badań
1.	Instalacji elektrycznej (co 5 lat)	1 / 2014	14.10.2014	Instalacja nadaje się do eksploatacji

2.	Instalacji odgromowej (co 5 lat)	4 / 2014	14.10.2014	Bez uwag
3.	Obiektów budowlanych (co 5 lat)	2 / 2014	13.12.2013	Dobry nie zagrażający bezpieczeństwu użytkownikom
4.	Systemu sygnalizacji pożaru CENTRALA	---	17.06.2016	Pozytywna /SSP i DSO/
5.	Podręcznego sprzętu gaśniczego	---	14.03.2017	Pozytywnie
6.	Instalacji hydrantowej	---	26.04.2016	Pozytywnie
7.	Oświetlenia	---	2008 rok	Pozytywnie
8.	Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego	N/36/03/15	12.03.2015	Pozytywny
9.	Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego	43/03/15	12.03.2015	Pozytywny

Uwagi:

Dotyczące zakresu bhp:

Dotyczące ochrony ppoż.,

Na podstawie uwag niniejszego protokołu zostanie sporządzone polecenie pokontrolne.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do protokołu w zakresie przeglądu warunków pracy w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu w dniach 29-30 sierpnia 2016 r,
2. Załącznik nr 2 zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

STARSZY SPECJALISTA ds. bhp

Kazimierz Chermanowski

(data i podpis członków zespołu kontrolerów)

ODDZIAŁOWY
SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

Natalia Młynarz

NACZELNIK
Urzędu Skarbowego w Zabrzu

(data i podpis kierującego jednostką)

p.o. DYREKTORA
IZBY SKARBOWEJ
w Katowicach

(data i podpis pracodawcy)

Przeгляд warunków pracy w Urzędzie Skarbowym w Zabrze w dniach 29-30 sierpnia 2016 r.

nr pokoju	krzesła	okna	przewody na wierzchu	podłogi / progi	inne
WC dla osób niepełnosprawnych parter budynku					Nie spełnia wymogów
7				nierówna podłoga/pofałdowana wykładzina/ - wyrównać wylewkę i położyć ponownie wykładzinę	
107				wykładzina przy progu	
201, 204, 207				nierówna podłoga/pofałdowana wykładzina/ - wyrównać wylewkę i położyć wykładzinę	
305, 313, 314, 315				wykładzina dziury i progu	
407, 408, 409, 411,				nierówna podłoga/pofałdowana wykładzina/ - wyrównać wylewkę i położyć ponownie wykładzinę	
510, 513				nierówna podłoga/pofałdowana wykładzina/ - wyrównać wylewkę i położyć ponownie wykładzinę	
604, 614				nierówna podłoga/pofałdowana wykładzina/ - wyrównać wylewkę i położyć ponownie wykładzinę	
703, 704, 708, 710,				nierówna podłoga/pofałdowana wykładzina/ - wyrównać wylewkę i położyć ponownie wykładzinę	
(data i podpis kierującego jednostką)			do IF	Załącznik; nr 1	(pieczęć i podpis członków zespołu kontrolerów)
			do LO		

Andrzej Konecki
 IZBA SKARBOWA
 ul. Dąbrowska 25, 40-022 Katowice
 tel. 33 207 60 00, fax 32 207 60 00
 STARSZY SPECJALISTA ds. bhp
 SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
 Oddział
 K