Katowice, dnia 03 listopada 2016r.

Administracja
Podatkowa

Izba Skarbowa
w Katowicach

Samodzielny Referat
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

2401-BH.131.43.2016.3
2401-16-122018

Pani
Tamara Gibalska-Szmidt
Naczelnik Drugiego Urzędu
Skarbowego w Gliwicach

POLECENIE POKONTROLNE

Na podstawie przeprowadzonej kontroli warunków pracy w dniach 20-21 października 2016 r. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach przez:

1. [redacted] – starszy specjalista ds. BHP
2. [redacted] – specjalista ds. BHP
3. [redacted] Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy

polecam wykonać niżej wyszczególnioną pracę w celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

1. Toaleta na parterze budynku z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych nie spełnia podstawowych wymogów i nie jest przystosowana dla korzystających z niej osób niepełnosprawnych co do zabudowy i wyposażenia wymagającego w przepisach budowlanych – łazienka bez barier. Toaletę dla osób niepełnosprawnych należy przystosować.

Podstawa prawna:

- ✓ *Art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy*
- ✓ *Dz. U. z 2016 r. poz. 290. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*
- ✓ *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.).*

Odpowiedzialny: [redacted] - Naczelnik Wydziału Logistyki,

Termin realizacji: **w miarę posiadanych środków jak najszybciej .**

2. Zabezpieczyć i uporządkować przewody elektryczne na ciągach komunikacyjnych.

Podstawa prawna:

* *Montaż instalacji telekomunikacyjnych w oparciu o znowelizowane Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Z 2012 R. POZ. 1289)*

Odpowiedzialny: [redacted] – Kierownik Samodzielnego Oddziału IF3.
Termin realizacji: **w miarę posiadanych środków jak najszybciej.**

3. Oznakować progi między pomieszczeniami.

Podstawa prawna:

- ✓ *§ 6 ust. 1 i § 22 ust. 8 oraz załącznik nr 1 „Szczegółowe Zasady Stosowania Znaków i Sygnałów Bezpieczeństwa"*
- ✓ *§ 4 ust. 2 i § 12 ust. 1 Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),*
- ✓ *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.).*

Odpowiedzialny: [redacted] - Naczelnik Wydziału Logistyki,
Termin realizacji: **w miarę posiadanych środków jak najszybciej .**

KP [Podstawowe] Obowiązki kierownika Art.212 pkt. 1),3),4),5), oraz Art. 211 pkt. 7)

Odpowiedz dotyczącą realizacji zalecenia pokontrolnego należy przesłać do Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

STARSZY SPECJALISTA ds. bhp
Kazimierz Chermanowski
.....
/ podpis pracownika służby bhp//

Z up. Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach
Beata Bagińska
Wicedyrektor
30 LIS 2016 .....
/ podpis pracodawcy/

Sporządził: st. specjalista ds. BHP Kazimierz Chermanowski

IZBA SKARBOWA
ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 10