



Krajowa Administracja
Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ_.261.53.2020.8
UNP: 2401-20-207484

**Wykonawcy
(wg rozdzilenika)**

Dotyczy: Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w roku 2021

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). W związku z prowadzonym rozpoznaniem rynku uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1

Proszę o informację w związku z założeniem Izby, że prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej, mają się odbywać w czasie godzin roboczych Izby (pkt. I zaproszenia do składania ofert) od godziny 7-15 w dni robocze, jak wg założeń Izby należy wykonać prace polegające na:

- 1. badanie gniazd ogólnych i komputerowych – konieczność wyłączenia urządzeń wpiętych do tych gniazd (drukarki, komputery , skanery, ksera itp.)*
- 2. badanie wyłączników różnicowo-prądowych – konieczność całkowitego wyłączenia napięcia na badanym wyłączniku (bez napięcia gniazdka i oświetlenie obiektu)*
- 3. badanie obwodów elektrycznych – całkowite wyłączenie poszczególnych rozdzielnic (bez napięcia np. całe piętra lub kilka pomieszczeń)*
- 4. zdarza się że podczas badań wyłączników różnicowo-prądowych (głównie starszych) , badany wyłącznik ulega uszkodzeniu (np. nie da się go ponownie załączyć) lub z badania wynika że jest on niesprawny i nie może być dalej użytkowany – pytanie Nasze brzmi – czy Urząd posiada wyłączniki różnicowo-prądowe do ewentualnej zamiany czy urządzenie Wykonawca pozostawia w stanie niesprawnym*

Uprzejmie proszę o informację, gdyż z naszej praktyki zawodowej i doświadczenia wynika, że tego typu badania instalacji elektrycznej, na obiektach o takim charakterze, powinny odbywać się

w porze nocnej, po zamknięciu Urzędu.

Proszę również o informację co z systemami komputerowymi (serwery) – na obiekcie podczas badań wystąpi wyłączenie napięcia.

Odpowiedź na pytanie 1

W zakresie pkt 1,2,3 ze względu na strukturę organizacyjną pracy Urzędów Skarbowych wszelkie czynności związane z obsługą techniczną budynku powinny co do zasady odbywać się w godzinach urzędowania. Jeżeli jednak charakter prac wpłynie w sposób znaczący na utrudnienia w normalnej eksploatacji budynku wówczas w porozumieniu z Naczelnikiem danej jednostki organizacyjnej dopuszczalne jest wykonanie tych prac poza godzinami urzędowania. Wynika to z faktu, że Naczelnik musi wówczas zapewnić dostęp do budynku i wyznaczyć pracownika do współpracy.

Dotychczas prace kontrolno-pomiarowe realizowane były w godzinach pracy urzędów, sporadycznie w godzinach popołudniowych na zasadach opisanych powyżej, uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem danej lokalizacji.

W zakresie pkt 4 Urzędy nie posiadają części zamiennych do badanej instalacji. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać opisane w protokole i będą podlegać naprawie wg odrębnej procedury.

W przypadku serwerów komputerowych, każdorazowe wyłączenie zasilania skutkujące wyłączeniem serwerowni z eksploatacji powinno być wcześniej uzgodnione z Naczelnikiem jednostki organizacyjnej, w której są prowadzone badania i tylko i wyłącznie przy udziale pracowników pionu informatyki odpowiadających za podtrzymanie działania systemów.

W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiednich zmian w Zaproszeniu do składania ofert oraz projekcie umowy.

Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla Wykonawców.

Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.slaskie.kas.gov.pl.

Naczelnik Wydziału
Roman Kowalówka
podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym