



Krajowa Administracja
Skarbowa

Katowice, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

2401-ILZ.260.10.2.2021.32
UNP: 2401-21-085916
ZKP-2/2021

Wykonawcy

dotyczy: **Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Skarbowego w Zawierciu, ZKP-2/2021**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na „**Rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Skarbowego w Zawierciu**”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy udziela wyjaśnień do SWZ z dnia 1 kwietnia 2021 r.:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie wymagań dla wykładziny podłogowej.

Odpowiedź:

Wymagania dot. wykładziny podłogowej PCV:

- grubość całkowita min 2,00 mm,
- grubość warstwy użytkowej powyżej 1,02 mm,
- odporność na wgniecenia 0.02mm, siatka z włókna szklanego,
- waga 2580-2680 g/m²,
- klasyfikacja użytkowa 34/43,
- reakcja na ogień Bfl-s,
- właściwości elektrostatyczne < 2 kV,
- antypoślizgowość R10,
- grupa ścieralności T,
- typ zawartości spoiwa I,
- wgniecenie resztkowe < 0,10 mm,
- izolacja akustyczna 8 dB, obróbka (zabezpieczenie) powierzchni np. Evercare, i Q PUR lub podobne).

Sporządziła: Beata Jedlińska 32 207-61-10

Wymagania dot. wykładziny dywanowej:

- konstrukcja: pętelka,
- waga runa: 750 g/m²,
- waga całkowita: 2300 g/m²,
- wysokość runa: 3,5 mm,
- grubość całkowita: 6,0 mm,
- klasa palności: Bfls1,
- klasa użytkowa: 33,
- właściwości elektrostatyczne: < 2kV,
- zabezpieczenie powierzchni: Teflon.

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2:

Czy wyposażenie pomieszczeń podlega wycenie? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia budynku.

Odpowiedź:

Wymieniona w opisach technicznych Projektu budowlanego (Załącznik nr 4 do SWZ) i Projektu wykonawczego (Załącznik nr 5 do SWZ) dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych będzie stanowiła przedmiot odrębnego postępowania i nie należy ujmować jej w cenie oferty.

W cenie oferty należy uwzględnić jedynie wyposażenie ujęte w Przedmiarze robót (Załącznik nr 7 do SWZ).

Pytanie nr 3:

Czy elewacja budynku w części istniejącej podlega modernizacji? Jeśli tak, prosimy o wskazanie jakie prace należy wykonać.

Odpowiedź:

Elewacja budynku w części istniejącej nie podlega modernizacji, za wyjątkiem ewentualnych napraw powstałych w wyniku robót prowadzonych przy dobudowie nowej części.

Pytanie nr 4:

Czy okna wewnętrzne mają być wykonane jako aluminiowe czy PCV? Nie ma możliwości wykonania okien p.poż z PCV.

Odpowiedź:

Okna ppoż. należy wykonać z profili stalowych lub aluminiowych, natomiast okna bez ppoż. z profili PCV.

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 5:

Z uwagi na chęć złożenia konkurencyjnej cenowo oferty w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym oraz ze względu na panującą pandemię Covid-19 i wynikające z niej opóźnienia w otrzymywaniu ofert od Dostawców i Podwykonawców, a także konieczność dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, w tym weryfikację przedmiarów, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 05.05.2021.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 26 kwietnia 2021 r. godz. 11:00 i nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 5 maja 2021 r.

Pytanie nr 6:

W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym prosimy o informację, czy zabudowa mebli i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych wchodzi w zakres zamówienia. W przedmiarze brak pozycji dot. takiego wyposażenia, natomiast opis techniczny projektu wykonawczego branży architektonicznej wskazuje, że powyższy zakres należy wykonać.

Odpowiedź:

Wyjaśnienie udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 7:

Jeśli wyżej wymieniony opis prac wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o określenie jednoznacznie zakresu, co należy uwzględnić w wycenie zabudowy mebli i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych (zestawienia ilości, rodzajów mebli). Zbyt ogólny zapis oraz brak dokumentacji rysunkowej dot. rozmieszczenia wyposażenia nie pozwala na sporządzenie rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Wyjaśnienie udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 8:

Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem prosimy o wydłużenie czasu potrzebnego na przygotowanie ofert. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej tydzień.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 26 kwietnia 2021 r. godz. 11:00 i nie wyraża zgody na kolejne jego przedłużenie.

Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.slaskie.kas.gov.pl/> oraz na miniPortalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Zatwierdził
Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach
Zastępcą Dyrektora
Ewa Myrda
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Aprobata
Naczelnik Wydziału
dr inż. Roman Kowalówka
/aprobata w SZD/