# Proj. stacja transformatorowa

3xYHAKXS 1x70/20kV

21kV

TABLICA POMIAROWA

IMZ 20
10/5 A/A
kl 0,5 FS10
Jth=500Jpn

PSN 24
WEP 24 1,5A

UMZ14
21000/100 V/V
50VA kl. 0,5

40A

YKSY 10x2,5

YKSY 7x1,5

Proj. mufa EPKJ-24C/1XU-3SB
produkcji Raychem

Ist. kabel HAKnFTA 3x240/20kV
kierunek stacja transf. nr 916 sekcja I

POLT-24E/1XI
+RICS5143

POLT-24E/1XI
+RICS5143

RSES 5227-R

Proj. 3xXUHAKXS 1x240/20kVL-60m

Rozcięcie ist. kabla HAKnFTA 3x240/20kV
pomiędzy stacją nr 916 a stacją 1205

Proj. 3xXUHAKXS 1x240/20kVL-60m

granica eksploatacji 20kV

3xYHAKXS 1x70/20kV

Proj. mufa EPKJ-24C/1XU-3SB

produkcji Raychem

Ist. kabel HAKnFTA 3x240/20kV
kierunek stacja transf. nr 1205

Transf. suchy 21/0,4kV
400(630)kVA
Dyn5

IX

R<1,25oma

2x(2xYKY 1x240/1kV)

YKY1x240/1kV

CLMO-22-NT

INP1250

Pomiary wtórne

RCS-4
500/5A

Bateria kondensatorów

120kvar

Rozdz. nn (RN-W-2FEN)

YKY 4x120 5m

Bednarka 30x4

4xYKY 1x300/1kV L-25m
Zasilanie podstawowe

YAKY 4x120/1kV L-25m
Zasilanie klimatyzacji

YAKY 4x120/1kV L-120m
Do złącza kablowego budynek "B" Zasilanie klimatyzacji Pz=100kW

YAKY 4x120/1kV L-110m
Do złącza kablowego budynek "A" Zasilanie klimatyzacji Pz=100kW

część RE

część użytkownika

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTAKT | Projektował | | 09.2002 | IZBA SKARBOWA W KATOWICACH<br>SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA<br>STACJI NR 1303 | Nr rysunku | Format |
| | Opracował | | | | | Nr arkusza |
| | Sprawdził | | | | | |