



YKSY 5x1,5mm<sup>2</sup> w listwie instalacyjnej ułożonej na ścianie  
YKSY 7x2,5mm<sup>2</sup> w listwie instalacyjnej ułożonej na ścianie

Na całej długości, od zacisków przekładników do listwy Ska-P1, należy zastosować na kablach obwodów pomiarowych oznaczniki.

## Kontenerowa stacja transformatorowa prod. ZPUE Włoszczowa

<b>PRO-ARCH 2</b>			BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE PRO-ARCH-2 sp. z o.o. 43-902 CZECHOWICE-DZIEDZICE ul. Słowackiego 14a tel/fax 0-32 2144151; 501 446 110 e-mail: biuro@proarch.com.pl www.proarch.com.pl		
TEMAT: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			OBIEKT: SIEDZIBA IZBY CELNEJ w KATOWICACH przy ul. Stolecznej		
NUMER TEMATU: 02/08/2008			BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Kasprzak upr. proj. 26/98 BB			TYTUŁ RYSUNKU: <b>WYPOSAŻENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ WIDOK Z GÓRY</b>		
INWESTOR: IZBA CELNA w KATOWICACH pl. Główny 8-10, 40-954 Katowice			SKALA: DATA: 10.2008		
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. WSZELKIE ZMIANY I REPRODUKCJA WYMAGAJA ZGODY AUTORÓW.			NR RYS. <b>E 06</b>		