

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO- SANITARNYCH WRAZ Z WYNIANĄ INSTALACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OBIEKT: Budynek biurowy Urzędu Skarbowego w Rybniku,
segment „A” i „B”
ul. Plac Armii Krajowej 3, Rybnik

INWESTOR: URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU
Ul. Plac Armii Krajowej 3
44-200 Rybnik

Funkcja	Tytuł zawodowy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	mgr inż.	Jan Neugebauer	SLK/1168/PWOE/06 Członek OIIB SLK/IE/4126/06	

Żory, sierpień 2014 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-E

I.WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą instalacji budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Rybniku, segment „C” , ul. Plac Armii Krajowej 3.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowania jako dokument umowny przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak w punkcie 1.1. Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Techniczną dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:

- *roboty przygotowawcze*
- *roboty demontażowe*
- *roboty instalacyjne*
- *pomiary powykonawcze*

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami inspektora.

1.6. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną.

1.7. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo i pieszych oraz ogrodzenia, poręczę, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względu na bezpieczeństwo. Fakt przystąpienia do robót powodujących utrudnienie Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie.

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Takie jak rurociągi, kable itp.

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

1.13. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.14. Stosowanie się prawa innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i niniejszych ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2. Stosowanie materiałów

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej Normy

2.3. Przechowywanie składowania i materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli Inwestora.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Transport należy prowadzić przestrzegając wytycznych normowych dla poszczególnych materiałów i wyrobów oraz zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

5.1. Instalacje elektryczne

W zakres opracowania wchodzi:

- rozdzielnic TB parter seg. A, TB I piętro seg.A, TB II Piętro seg.A ,
TB I piętro seg.B, TO-II II piętro seg.B, TO-VII II piętro seg.B, TO-III seg.B, TO-
VIII seg.B.
- oświetlenie podstawowe,
- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja pojemnościowych podgrzewaczy wody,
- ochrona od porażeń,
- ochrona przeciwprzepięciowa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek badań i pomiarów materiałów oraz robót.

Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.

7. ODBIÓR ROBOT

7.1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.2. Odbiór końcowy

Odbiór ostateczny i końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego końcowego stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.3.. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego końcowego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Powykonawczą
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, tj.: ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów NN i kabli, badania wyłączników różnicowo-prądowych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów

W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

7.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności ustala Wykonawca z Inwestorem po wygranym przetargu. Cenę należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów i oględzin sprawdzających.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

PN-IEC61024-1 Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych.

PN-EN12461-1 Oświetlenie wewnątrz światłem elektrycznym.

BN-84 8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnętrzne

BN-73/9371-03- Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 50173-1:2007 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”,

PN-EN 50174-1 do3:2002, „Technika informatyczna. Instalacja okablowania”

PN-EN 50310:2002 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.”

II. WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

KOD CPV : 45300000-0 - roboty instalacyjne elektryczne

KOD CPV : 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznej

KOD CPV : 45315700-5 - instalowanie rozdzielni elektrycznych

KOD CPV : 45317000-2 - inne instalacje elektryczne

1. Wymagania ogólne

1.1. Zasilanie oraz pomiar energii elektrycznej

Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zasilany będzie z istniejącego zapasu mocy budynku „A” i „B” US Rybnik.

Rozdzielnica TB parter segment „A”:

Istniejąca rozdzielnica p/t w obudowie 3x18 IP40 należy doposażyć w aparaty wg schematu.

Rozdzielnica TB I piętro segment „A”:

Istniejąca rozdzielnica p/t w obudowie 3x18 IP40. Należy wymienić obudowę na p/t 4x18 IP40 oraz wyposażyć w aparaty wg schematu.

Rozdzielnica TB II piętro segment „A”:

Istniejąca rozdzielnica p/t w obudowie 3x18 IP40. Należy wymienić obudowę na p/t 4x18 IP40 oraz wyposażyć w aparaty wg schematu.

Rozdzielnica TB I piętro segment „B”:

Istniejąca rozdzielnica p/t w obudowie 2x12 IP40. Należy wymienić obudowę na p/t 3x18 IP40 oraz wyposażyć w aparaty wg schematu.

Rozdzielnica TO-II II piętro segment „B”:

Istniejąca rozdzielnica p/t na płycie tekstolitowej. Istniejące aparaty zabudowane w obudowach: 1xS6, 2xS4 na tekstolicie. Projektowane aparaty zabudować w nowej obudowie S6 wg schematu.

Rozdzielnica TO-VII II piętro segment „B”:

Istniejąca rozdzielnica p/t na płycie tekstolitowej. Istniejące aparaty zabudowane w obudowach: 1xS6, 2xS4 na tekstolicie. Projektowane aparaty zabudować w nowej obudowie S6 wg schematu.

Rozdzielnica TO-III III piętro segment „B”:

Istniejąca rozdzielnica p/t na płycie tekstolitowej. Istniejące aparaty zabudowane w obudowach: 1xS6, 2xS4 na tekstolicie. Projektowane aparaty zabudować w nowej obudowie S6 wg schematu.

Rozdzielnica TO-VIII III piętro segment „B”:

Istniejąca rozdzielnica p/t na płycie tekstolitowej. Istniejące aparaty zabudowane w obudowach: 1xS6, 2xS4 na tekstolicie. Projektowane aparaty zabudować w nowej obudowie S6 wg schematu.

Aparaty wewnątrz rozdzielnic łączyć przewodem LY4.

1.2.Instalacja światła i gniazdek ogólnego przeznaczenia

Instalacja obejmuje oprawy oświetleniowe, obwody gniazdek wtyczkowych oraz wentylatorów. Przewody układać pod tynkiem. Osprzęt stosować hermetyczny p.t. . Gniazdka wtyczkowe instalować na wys. 1,4 m, natomiast łączniki instalować na wysokości 1,45 m nad podłogą.

Typy i przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń opisano na schemacie ideowym.

1.3.Instalacja siły

Instalacja obejmuje zasilanie pojemnościowych podgrzewaczy wody. Przewody układać pod tynkiem. Przewód należy zakończyć gniazdkiem. Gniazdka wtyczkowe instalować na wys. 1,4 m.

Typy i przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń opisano na schemacie ideowym.

1.4.Ochrona przed porażeniem

Zastosowano środek ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania tzn. połączenia wyrównawcze, wyłączniki różnicowo-prądowe oraz wyłączniki instalacyjne.

Dostępne przewodzące elementy instalacji należy łączyć z ziemią za pomocą przewodu ochronnego PE, który nie może przechodzić przez wyłącznik różnicowo-prądowy.

Przewód neutralny N w chronionej instalacji nie może mieć uszkodzonej izolacji lub jakiegokolwiek połączenia z ziemią. W rozdzielnicy TB I piętro segment „B” należy dokonać rozdziálu PEN na N i PE. W celu podłączenia przewodów LgY 16 w rozdzielnicy RG zabudować szynę wyrównawczą potencjał SWP2 (2x70mm², 4x10mm², 6x25mm²).

Dla instalacji łazienek i pomieszczenia socjalnego dobrano wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie wyzwalającym 30mA. Przez zastosowanie wyłącznika ochronnego osiągnięto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym bezpośrednim dotknięciem nieuziemionego elementu znajdującego się pod napięciem. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC60364-5-54.

1.5.Ochrona przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicach głównych zabudowane są odgromniki, które ograniczają przepięcie do poziomu ochronnego – 1,5 kV.

1.6.Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Instalacje elektryczne wykonywać po realizacji robót instalacyjnych, wentylacyjnych oraz technologicznych.

Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury i wodno-kanalizacyjnym.

W trakcie robót budowlano-montażowych należy skoordynować układanie rur ochronnych, wnęk i przepustów.

Przewody, kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty.

Typy opraw, aparatów oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych podano jako przykładowe.

Obudowy rozdzielnic oraz drzwiczki stosować z materiałów izolacyjnych (II kl. ochronności).

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Wymagania szczegółowe

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1. Montaż rozdzielnic TB I piętro seg.A, TB II piętro seg.A, TB I piętro seg.B.

- Demontaż istniejącej rozdzielnic
- wykucie wnęki
- montaż rozdzielnic
- wyposażenie tablicy zgodnie z schematem
- montaż bloków rozdzielczych
- podłączenie i oznaczenie przewodów
- opisanie tablicy

2.2. Modernizacja rozdzielnic TB parter seg.A, TO-II II piętro seg.B, TO-VII II piętro seg.B, TO-III III piętro seg.B, TO-VIII III piętro seg.B.

- wyposażenie tablicy zgodnie z schematem
- montaż bloków rozdzielczych
- podłączenie i oznaczenie przewodów
- opisanie tablicy

2.3. Układanie przewodów p.t.

- wykucie bruzd
- wykonanie przepustów rurowych przez ściany i stropy
- rozwinięcie, sprawdzenie i odmierzenie przewodów
- ułożenie i umocowanie przewodów do podłoża
- zatynkowanie bruzd

2.4. Układanie przewodów w rurkach n.t.

- wykonanie przepustów rurowych przez ściany i stropy
- ułożenie rur
- rozwinięcie, sprawdzenie i odmierzenie przewodów
- wciągnięcie przewodów

2.5. Montaż opraw oświetlenia podstawowego.

- przygotowanie podłoża
- rozpakowanie i oczyszczenie opraw
- otwarcie i zamknięcie
- sprawdzenie działania oprawy
- zamocowanie oprawy

- podłączenie przewodów
- wyposażenie oprawy w klosze

2.6. Montaż puszek

- wykucie otworów
- umocowanie puszki
- podłączenie i sprawdzenie (przedzwonienie) przewodów

2.7. Montaż łączników

- wykucie otworów
- umocowanie łącznika
- podłączenie i sprawdzenie (przedzwonienie) łącznika
- złożenie łącznika

2.8. Montaż gniazd wtyczkowych

- wykucie otworów
- umocowanie gniazda
- podłączenie i sprawdzenie (przedzwonienie) gniazd wtyczkowych
- złożenie gniazda

2.9. Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów N/N

- określenie obwodu
- oględziny instalacji
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach
- odłączenie odbiorników
- pomiar rezystancji izolacji i ciągłości obwodu
- podłączenie odbiorników
- sporządzenie protokołu

2.10. Sprawdzenie i pomiar instalacji ochrony przeciwporażeniowej

- oględziny dostępnych części instalacji ochrony przeciwporażeniowej
- pomiar impedancji pętli zwarcia
- pomiar prądu i czasu zadziałania oraz sprawdzenie działania przycisku test wyłącznika różnicowoprądowego
- sporządzenie protokołu