



Krajowa Administracja
Skarbowa

Katowice, dnia 10 listopada 2017 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ2.260.57.2017.6

UNP: 2401-17-161557

Wykonawcy

**dotyczy: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji w budynku „B” Urzędu
Skarbowego w Rybniku, ZKP-35/2017.**

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z zamówieniem publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło kolejne zapytanie od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1.

W związku z osuszaniem ścian metodą mikrofalową czy została już wykonana izolacja pionowa ścian zewnętrznych budynku? Jeżeli tak to w jakiej technologii.

Odpowiedź na pytanie:

Izolacja ścian zewnętrznych nie została dotychczas wykonana, zostanie wykonana podczas prac związanych z termomodernizacją budynku. Termomodernizacja budynku zostanie wykonana w przyszłości.

Pytanie 2.


Dlaczego w obmiarze inwestycji „iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa” podane metry bieżące ścian dodatkowo mnożone są razy dwa?

Odpowiedź na pytanie:

W przedmiarze inwestycji podano metry bieżące ścian pomnożone razy dwa, ponieważ Projektant przewidział iniekcję dwurzędową wokół każdego pomieszczenia piwnic.

Jednocześnie informujemy o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
oraz terminu składania ofert

Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.slaskie.kas.gov.pl

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach

Z-ca Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Mariusz Gojdy

NACZELNIK WYDZIAŁU


dr inż. Roman Kowalówka