

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonych elementów systemu oddymiania w budynku Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) demontażu starej centrali oddymiania UNIMA BSS w budynku B wraz z przyciskami oddymiania i przyciskiem przewietrzania,
 - b) dostawy i montażu nowej centrali oddymiania wraz z przyciskami oddymiania oraz przyciskiem przewietrzania,
 - c) wymiany istniejącej instalacji przycisków oddymiania na przewody wieloparowe uniepalnione – okablowanie prowadzone głównie w korytkach,
 - d) demontażu i utylizacji czujki izotopowej wraz z montażem nowej czujki.
3. Informacja dot. systemu oddymiania będącym przedmiotem zamówienia:
 - a) centrala oddymiania BSS9/4M – 1 szt. (podlegająca wymianie wraz z akumulatorami),
 - b) okno oddymiające – 1 szt.,
 - c) siłownik 24 VDC – 1szt.,
 - d) czujka jonowa DIO-31A-2 – 1szt. (podlegająca wymianie),
 - e) przyciski oddymiania RMB/92B - 4 szt. (podlegające wymianie),
 - f) przycisk przewietrzania LT/PP-20 - 1 szt. (podlegający wymianie),
4. Zamawiający wymaga, aby nowa centrala systemu oddymiania miała możliwość połączenia z centralą systemu przeciwpożarowego w obiekcie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
5. Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia wyraża zgodę na wykonywanie przeglądów centrali oddymiania przez firmę z którą Zamawiający ma podpisaną umowy. Natomiast w przypadku konieczności przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego jego wykonania.
6. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu wykonania usługi z Zamawiającym.
7. Prace należy wykonywać w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

8. Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowaną centrale oddymiania była wystawiona na okres gwarancji, który ma wynosić minimum 24 miesiące oraz gwarancję na zamontowane akumulatory na okres minimum 12 miesiące.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu odbioru robót przedmiotu zamówienia - protokół sprawności, uwzględniając pomiary akumulatorów (napięcie, pojemność), który musi szczegółowo opisywać:
 - a) data,
 - b) ilości i typ wymienionego sprzętu (załączyć również certyfikaty, świadectwa itp.),
 - c) wynik sprawności: pozytywny / negatywny,
 - d) nazwa i adres jednostki,
 - e) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sprawność zainstalowanych akumulatorów oraz numer uprawnień SEP,
 - f) uwagi,
10. Dwa wypełnione czytelnie egzemplarze protokołu (zaleca się, aby protokoły były sporządzane przy użyciu komputera) należy przekazać bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25.
11. Warunkiem odbioru robót, jest podpis Zamawiającego bez zastrzeżeń na protokole sporządzonym przez Wykonawcę.
12. Wszystkie nowe zainstalowane elementy systemu muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do użytkowania oraz certyfikaty CNBOP.
13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca i/lub zatrudnieni przez niego pracownicy wykonujący prace dysponowali odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
15. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obecności Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej podczas wykonywania prac.
17. Termin realizacji 30 dni od daty podpisania umowy/otrzymania zlecenia.
18. Zamawiający zastrzega, że ilości jak i rodzaj urządzeń zainstalowanych w danym obiekcie podane w załączniku mogą różnić się od stanu faktycznego.
19. Osoby kontaktowe:
 - Mariusz Stempniak (32) 207 60 16,
 - Wojciech Wrona (32) 207 60 81.