

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, poprzez zawarcie umowy na wykonanie m.in.: przeglądów, legalizacji i napraw sprzętu gaśniczego w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach wraz z jednostkami jej podległymi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu - w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przeglądu - protokołu, który musi zawierać co najmniej:
  - a) datę przeprowadzenia przeglądu,
  - b) termin następnego przeglądu,
  - c) ilości i typ sprzętu poddanego przeglądowi,
  - d) lokalizacja sprzętu poddanego przeglądowi (piętro, nr lub rodzaj pomieszczenia, itp.),
  - e) wynik przeglądu: pozytywny / negatywny,
  - f) nazwę i adres jednostki dotyczącej przeglądu,
  - g) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd,
  - h) uwagi (w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania legalizacji lub naprawy sprzętu gaśniczego należy wskazać podstawę do wykonania czynności),
  - i) w przypadku badań hydrantów prócz informacji z ppkt a-h protokoły muszą zawierać informację dotyczące: ciśnienia statycznego i dynamicznego, wydajności w l/min, informację dotyczące zastosowanego urządzenia pomiarowego; w przypadku wyposażenia hydrantu w wąż hydrantowy – typ zainstalowanego węża oraz jeżeli jest to możliwe do odczytania rok produkcji tego węża oraz termin następnej próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.
3. Dwa egzemplarze protokołu należy przekazać bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, wypełnione czytelnie – zaleca się, aby protokoły były sporządzone przy użyciu komputera.
4. Przeglądy, legalizację lub naprawy należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) Polskie Normy, zalecenia producenta oraz CNBOP.
5. Przeglądy muszą zostać wykonane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. W czasie wykonywania przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest do numeracji przeglądanej sprzętu gaśniczego: gaśnic, hydrantów, itp.

7. W czasie wykonywania legalizacji lub naprawy sprzętu gaśniczego po za obiektem, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania obiektu poprzez pozostawienie gaśnicy zastępczej.
8. Podczas remontu gaśnic należy stosować wyłącznie etykiety „serwisowe”, zgodnie z Normami PN-EN 3-7 dla gaśnic przenośnych o masie do 20 kg i PN-EN 1866-1 dla gaśnic przewoźnych o masie ponad 20 kg. Etykiety serwisowe powinny zawierać informacje odpowiadające wzorowi jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z Polskimi Normami.
9. Etykieta serwisowa powinna posiadać w szczególności następujące dane:
  - a) informację dotyczącą zastosowanego środka gaśniczego i jej ilość,
  - b) informację dotyczącą pożaru testowego i przydatności do gaszenia pożaru (skuteczność gaszenia),
  - c) instrukcję,
  - d) dane techniczne: zakres temperatur stosowania, ciśnienie robocze, czas działania,
  - e) certyfikat świadectwa dopuszczenia do użytku,
  - f) nazwa i adres zakładu serwisowego,
  - g) nazwisko i imię konserwatora,
  - h) data wykonania przeglądu (miesiąc / rok),
  - i) data wykonania naprawy (miesiąc / rok),
  - j) data następnego badania.
10. Zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3, po wykonanym badaniu szczelności węża hydrantowego, należy przypiąć na wężu tabliczkę kontrolną zawierającą: date badania, nazwa i adres zakładu serwisowego.
11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd w terminach określonych dla poszczególnych jednostek wskazanych w załączniku.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu przeglądów sprzętu gaśniczego na początku każdego miesiąca trwania umowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, jednakże nie najpóźniej niż na tydzień przed planowanymi pracami.
13. Realizacja usług napraw i legalizacji sprzętu pożarowego będzie realizowana za oddzielnymi zleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem cen zawartych w Formularzu cenowym.
14. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usługi naprawy czy legalizacji urządzeń Wykonawcy.
15. Wykonawca realizuje usługi przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

16. Zamawiający zastrzega, że ilości jak i rodzaj urządzeń zainstalowanych w danym obiekcie podane w załączniku mogą różnić się od stanu faktycznego.
17. Zamawiający informuje, iż w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach przy ul. Słonecznej 34 podczas wykonywania pomiarów wydajności hydrantów może zaistnieć konieczność odkręcenia zwijadła będącego elementem szafki hydrantowej.
18. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczoną osobno dla każdej jednostki w wysokości 20,00 zł.
19. W przypadku opóźnienia lub braku harmonogramu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 20,00 zł.

Starszy Inspektor

  
Wojciech Wrona

06. 03. 2019