



Krajowa Administracja
Skarbowa

Katowice, dnia 01 kwietnia 2019 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ-1.261.37.2019.17

UNP: 2401-19-076125

Wykonawcy

Dotyczy: **postępowania na dostawę 42 sztuk rolet wraz z montażem w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach.**

Zamawiający informuje, że wpłynęło od potencjalnego Wykonawcy zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pytanie

Czy załączone do zapytania atesty spełniają wymagania przedstawione w zaproszeniu ofertowym?

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Zaproszeniu do składania ofert (zmienionym) z dnia 25 marca 2019 r. wraz z ofertą wykonawca winien dostarczyć dokument w postaci atestu /deklaracji własności użytkowych potwierdzający, że zgodnie z § 258 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1422):

- wg obligatoryjnej normy PN-EN 13501-1 tkanina rolety nie jest łatwo zapalna (może być niepalna, niezapalna, trudno zapalna); produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne ani intensywnie dymiące;
- wg obligatoryjnej normy PN-EN ISO 6940:2005 oraz PN-EN ISO 6941:2005 tkanina spełnia każdy z poniższych warunków:
 - $t_i \geq 4$ s;
 - $t_s \leq 30$ s;
 - nie następuje przepalenie trzeciej nitki;
 - nie występują płonące krople;
- tkanina rolety jest przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

Zgodnie z powyższym należy przebadać materiał zgodnie z normą **PN-EN 13501-1:2008** (Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część I: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień). Jeśli materiał uzyska, jedną z następujących klas reakcji na ogień: A1; A2-s2, d0; A2-s3, d0; A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0; C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1; C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1, d2 to oznacza, że jest co najmniej trudno zapalny, jeśli wyrób uzyskał klasę reakcji na ogień: D-s2, d0; D-s3, d0; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F to znaczy, że jest łatwo zapalny i nie może

być zastosowany do przedmiotu zamówienia w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Zatem materiał użyty do produkcji rolet przeznaczonych do montażu w Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach musi być co najmniej trudno zapalny (lub wyższej klasy reakcji na ogień – niezapalny). Należy w tym celu przedstawić raport klasyfikacyjny (klasę reakcji na ogień). Jeśli wyrób jest niezapalny (wyższa klasyfikacja niż trudno zapalny) to wystarczy, że zostanie przebadany według normy PN- EN ISO 6940:2005 (wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek), jeśli jest trudno zapalny to dodatkowo musi zostać zbadany z normą PN-EN ISO 6941:2005 (wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach).

Jeden z załączonych, do zapytania od potencjalnego Wykonawcy, raportów klasyfikacyjnych potwierdza, że przeznaczona do produkcji rolet tkanina, przebadania według norm PN- EN ISO 6940:2005 oraz PN-EN ISO 6941:2005, spełnia kryteria zawarte § 258 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1422).

Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla Wykonawców. Termin składania ofert nie ulega zmianie upływa **dnia 2 kwietnia 2019r.** i zostanie dotrzymany, jeżeli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://www.slaskie.kas.gov.pl>

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. A/a - ILZ-1

Kierownik Działu


Roman Kowalówka