

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa układu SZR w rozdzielni energii elektrycznej w budynku II US w Gliwicach. Awaria układu SZR polega na niemożności automatycznego przełączania zasilania budynku na zasilanie rezerwowe
2. Specyfikacja czynności do wykonania:
 - warsztatowe wykonanie układu SZR w własnej obudowie.
 - demontaż uszkodzonych elementów.
 - zabudowanie nowego układu SZR z dopasowaniem połączeń.
 - próby rozruchowe poprawności działania.
3. Uszkodzony układ należy zastąpić nowym zbudowanym w oparciu o automatykę Lovato ATL600 oraz styczniki DILM 250 z blokadą mechaniczną i DILM150 ze stykami pomocniczymi IZIR.
4. Wykonanie będzie wymagało wyłączenia zasilania, a więc może być przeprowadzone po uzgodnieniu z firmą Tauron Dystrybucja oraz użytkownikiem.