



Krajowa Administracja
Skarbowa

Katowice, dnia 09 maja 2019 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ-1.261.40.2019.16

UNP: 2401-19-101323

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach dziękuje za złożenie ofert w prowadzonym rozpoznaniu rynku, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert nr 2401-ILZ-1.261.40.2019 na wymianę akumulatorów w ośmiu UPS-ach Socomec NetSys RT 5 kVA po 16 szt. w każdym.

Jednocześnie informujemy, iż w terminie składania ofert, tj. do 29.04.2019 r., w wyżej wymienionym postępowaniu oferty złożyło 10 Wykonawców.

Po analizie złożonych ofert stwierdzono, że cztery złożone oferty nie spełniają wymagań określonych przez zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert. Przedmiotem zamówienia były akumulatory posiadające żywotność projektową 10 lat. Wykonawcy tj.:

- a) F.H.U. Wiesław Szulc AKBA Akumulatory, ul. Nowowiejskiego 26, 96-313 Jaktorów,
- b) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BATER - Akumulatory, ul. Dębowa 16a, 40-103 Katowice,
- c) ELTECO Spółka z o.o., ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków,
- d) BIURO-SERVICE, ul. Zagórze 13a, 61-112 Poznań

zaoferowali akumulatory o żywotności projektowej od 6 do 9 lat.

Wobec powyższego oferty tych Wykonawców zostały odrzucone.

Po analizie ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert, Zamawiający dokonał wyboru oferty: **P.I.W. CAMCO Sp. z o.o., ul. Światowida 47b/22, 03-144 Warszawa**, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **9 042,96 zł brutto** (słownie: dziewięć tysięcy czterdzieści dwa złote 96/100).

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród złożonych ofert, która spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert oraz opisie przedmiotu zamówienia.

Kierownik Działu

Roman Kowalówka

Pismo sporządziła: Honorata Kluczyńska, tel. 32 207 64 37