

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1 **Przedmiot zamówienia:** wykonanie przeglądów zestawów hydroforowych zamontowanych w nw. budynkach administrowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach:
 1. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, ul. Filomatów 18/20,
 2. Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Częstochowie, ul. Rydza Śmigłego 26,
 3. Urząd Skarbowy w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II nr 13,
 4. Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej, ul. Krasieńskiego 33a,
 5. Urząd Skarbowy w Sosnowcu, ul. 3 - go Maja 20,
 6. Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach, ul. Słoneczna 34,
 7. Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Bielsku - Białej, ul. Regera 32.
 8. Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej, ul. Sixta 17.

- 2 Zakres prac obejmuje:
 - 1) sprawdzenie i uruchomienie pomp;
 - 2) kontrola działania silników;
 - 3) kontrola kompensatorów;
 - 4) sprawdzenie zabezpieczenia przed suchobiegiem;
 - 5) sprawdzenie presostatów;
 - 6) kontrola manometrów;
 - 7) inne niewymienione powyżej czynności zalecane w DTR producenta.

- 3 Wykonawca w ciągu **7 dni** od podpisania umowy/otrzymania zlecenia zobowiązany jest przedstawić do akceptacji harmonogram przeglądów.

- 4 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołu w terminie nie dłuższym niż **7 dni roboczych** od dnia przeprowadzenia przeglądu. Protokół musi zawierać co najmniej:
 - a) datę przeprowadzenia przeglądu,
 - b) nazwę i adres jednostki, w której wykonano przegląd,
 - c) dane sprzętu poddanego przeglądowi,
 - d) wynik przeglądu pozytywny/negatywny,
 - e) uwagi,
 - f) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd.

- 5 Dwa wypełnione czytelnie egzemplarze protokołu (zaleca się, aby protokoły były sporządzane przy użyciu komputera) należy przekazać bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25.
- 6 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zdiagnozować przyczynę usterki oraz przedstawić kosztorys naprawy. W przypadku stwierdzenia usterki nie wymagającej części zamiennych, należy ją usunąć podczas przeglądu.
- 7 Zamawiający wymaga aby Wykonawca i/lub zatrudnieni przez niego pracownicy wykonujący przegląd dysponowali odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.
- 8 Przegląd należy przeprowadzić w oparciu o przepisy:
 - 1) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 736);
 - 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);
 - 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422);
 - 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);
 - 5) PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa,
 - 6) Inne niewymienione obowiązujące przepisy i normy.