

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana płyty głównej (sterującej) w agregacie wody lodowej YORK YLAA400SE, zlokalizowanym na dachu budynku Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, przy ul. Słonecznej 34.

W dniu 19 lipca 2019r. miała miejsce wizyta diagnostyczna tego agregatu, w czasie której stwierdzono uszkodzenie płyty głównej. Uszkodzona płyta została podłączona do symulatora sterowania, wykazując brak komunikacji zarówno z systemem BMS, jak i z panelem operatorskim w agregacie. Płyta sterująca agregatem jest częściowo uszkodzona, co powoduje że nie można zmienić parametrów urządzenia oraz skomunikować z go BMS-em. W celu przywrócenia sprawności sterowania agregatem, niezbędna jest wymiana płyty.

Zakres prac dotyczących wymiany o płyty głównej (sterującej) obejmuje:

- demontaż i utylizację starej płyty;
- montaż i okablowanie nowej płyty;
- wprowadzenie nastaw parametrów pracy i kontrolę ustawień;
- sprawdzenie poprawności pracy urządzenia.

Wymagane prace należy wykonać z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Roboty będą realizowane w godzinach pracy Urzędu.

Kontakt do osób odpowiedzialnych w miejscu wymiany:

- Radosław Rokita, Tadeusz Tarantowicz – 32 358 73 95, 732 045 81.

Opracował: Jakub Galeja