

**Izba Administracji
Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ_.261.82.2019

2401-19-215479

W związku z prowadzonym przez IAS Katowice rozpoznaniem rynku w celu zlecenia usług przeglądu i wykonywania napraw systemów pożarowych zainstalowanych w budynkach IAS w Katowicach oraz jednostkach jej podległych, od jednego z wykonawców dotyczące ww. postępowania wpłynęły pytania których treść zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Ad.1. należy podać łączną cenę za przegląd kwartalny dla wszystkich elementów składowych systemu przeciwpożarowego zainstalowanego w poszczególnych obiektach – zmodyfikowano formularz cenowy

Ad.2. przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu należy przeprowadzić raz w trakcie trwania umowy – sporządzono osobny formularz.

Ad.3. przegląd jonizacyjnych czujek dymu należy przeprowadzić raz w trakcie trwania umowy – sporządzono osobny formularz.

Ad.4. badanie szczelności czujek jonizacyjnych oraz ich demontaż/instalowanie musi przeprowadzać osoba z uprawnieniami Państwowej Agencji Atomistyki, a po przeprowadzeniu badania szczelności czujek Zamawiający wymaga przekazania protokołu podpisanego przez osobę posiadającą ww. uprawnienia. Jednakże nie ma przeciwwskazań aby Wykonawca zlecił badanie podwykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego zostały zamieszczone nowe formularze cenowe: Formularz cenowy nr 1, Formularz cenowy nr 2, Formularz cenowy nr 3 oraz że wiążące są dla wykonawców informacje dotyczące osoby posiadającej uprawnienia Państwowej Agencji Atomistyki.

Załącznik:
Załącznik nr 1 pytania od wykonawcy

NACZELNIK WYDZIAŁU

dr inż. Roman Kowalówka

Załącznik nr 1 do pisma

1. Czy w formularzu cenowym konieczne jest podawanie cen za przegląd poszczególnych elementów, czy też wystarczające będzie podanie ceny za kwartalny przegląd wszystkich urządzeń na danych obiekcie? Jeżeli wystarczające będzie podanie zbiorczej ceny za przegląd wszystkich urządzeń prosimy o stosowne zmodyfikowanie formularza cenowego.
2. Czy biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Zamawiający dopuszcza, aby sprawdzenie pożarowego wyłącznika prądu odbywało się raz w roku? Formularz cenowy sugeruje wykonanie sprawdzenia co kwartał, co wiązało by się również z dodatkową uciążliwością dla Użytkowników obiektu oraz wyższymi kosztami. Jeżeli sprawdzenie pożarowego wyłącznika prądu odbywało by się raz w roku prosimy o stosowne zmodyfikowanie formularza cenowego.
3. W formularzu cenowym brak jest pozycji obejmującej badanie szczelności czujek, prosimy zatem o informację czy badanie takie ma być raz w ciągu roku wykonane oraz w jakiej pozycji formularza ofertowego ująć jego koszt.
4. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie oraz obsługę izotopowych czujek dymu?