








LEGENDA

-  Aw1 - Oprawa awaryjna LED o mocy min. 2W, strumień min. 270lm, rozsył światła otwarty
-  Aw2 - Oprawa awaryjna LED o mocy min. 2W, strumień min. 270lm, rozsył światła korytarzowy
-  Aw4 - Oprawa oświetlenia awaryjnego typu OUTDOOR o mocy min 3x1W, z wbudowanym układem grzejnym z termostatem
-  ROP - Istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
-  RPO-1 - Istniejący ręczny przycisk oddymiania
-  Gaśnica - Istniejąca gaśnica
-  Szafka hydrantowa - Istniejąca szafka hydrantowa z węzłem półsztywnym

	Autor:	Nr upr. budowlanych:	Specjalność	Podpisy:
Projektował:	mgr inż. Ł. Bielenda	MAP/0312/POOE/13	instalacyjna	
Sprawdził:	mgr inż. D. Bielenda	PDK/0221/POOE/15	instalacyjna	
Opracował:				
Faza:	PW Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Data:	10.2018 I Śląski Urząd Skarbowy – ul. Braci Mieroszewskich 97 w Sosnowcu			
Skala:	1:100 Tytuł (nazwa):			
	Plan rozmieszczenia – rzut parteru			
				Nr rysunku: E-7

IPIE
Lukasz Bielenda
ul. Siemomysła 29,
30-571 Kraków
tel.: +48 513 815 321,
e-mail: biuro@pie.pl,
http://www.pie.pl