



Krajowa Administracja
Skarbowa

Katowice, dnia 11 marca 2020 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

**2401-ILZ_.261.5.2020
UNP: 2401-20-054086**

Wykonawcy

Dotyczy: Wykonanie legalizacji dwóch butli ze środkiem gaśniczym hfc 227ea wraz z wykonaniem testu szczelności pomieszczenia (DFT) chronionego przez Stałe Urządzenie Gaśnicze w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach, przy ulicy Słonecznej 34

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie legalizacji dwóch butli ze środkiem gaśniczym hfc 227ea wraz z wykonaniem testu szczelności pomieszczenia (DFT) chronionego przez Stałe Urządzenie Gaśnicze w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach, przy ulicy Słonecznej 34 wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie nr 1:

„Poproszę o zdjęcia naklejek z butli z informacją jaka jest ilość środka gaśniczego w każdej butli”.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje zdjęcia naklejek z butli zawierające informację o ilości środka gaśniczego (załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Jednocześnie Zamawiający informuję, że załączył do Zaproszenia omyłkowy Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Zaproszenia), dlatego teraz załącza prawidłowy Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.


Wyjaśnienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.slaskie.kas.gov.pl
Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa 16 marca 2020 r.

Na oryginale podpisał

Naczelnik Wydziału

dr inż. Roman Kowalówka

Sporządził: Piotr M. Kindler., tel. (32) 207 60 44



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania legalizacji dwóch butli ze środkiem gaśniczym hfc 227ea wraz z wykonaniem testu szczelności pomieszczenia (DFT) chronionego przez Stałe Urządzenie Gaśnicze w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach, przy ulicy Słonecznej 34.
2. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu wykonania usługi z Zamawiającym.
3. Prace należy wykonywać w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
4. Zakres prac:
 - 1) Demontaż butli;
 - 2) Montaż butli zastępczych;
 - 3) Wykonanie legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego;
 - 4) Napełnienie butli środkiem gaśniczym hfc 227ea (191,5kg łącznie);
 - 5) Demontaż butli zastępczych;
 - 6) Montaż butli w Stałym Urzędzeniu Gaśniczym;
 - 7) Wykonanie testu szczelności pomieszczenia (DFT) chronicznego przez SUG w terminie przyjazdu serwisu do prac związanych z legalizacją butli;
 - 8) W przypadku negatywnego wyniku testu szczelności DFT wskazanie miejsc nieszczelności;
 - 9) W przypadku negatywnego wyniku legalizacji, butle zastępcze pozostają u zamawiającego do czasu zamontowania przez Wykonawcę nowych, posiadających legalizację, zakupionych przez Zamawiającego butli.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołu – dokumentacji potwierdzających legalizację butli oraz wyniki testu DFT w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia prac.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Dwa wypełnione czytelnie egzemplarze protokołu (zaleca się, aby protokoły były sporządzane przy użyciu komputera) należy przekazać bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca i/lub zatrudnieni przez niego pracownicy wykonujący prace dysponowali odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.
9. Wykonawca udziela na szczelność połączenia butla-zawór instalacji minimum 24 miesięcznej gwarancji.
10. Przed rozpoczęciem prac zalecana jest wizja lokalna.
11. Termin realizacji 30 dni od daty podpisania umowy/otrzymania zlecenia.
12. Osoby kontaktowe - Wojciech Wrona (32) 207 64 81, e-mail: wojciech.wrona@mf.gov.pl