



Krajowa Administracja
Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ_.260.11.15.2020.15

UNP: 2401-20-091579

ZKP-4/2020

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 1 pkt 8
ww. ustawy tj. 139 000 euro

DOSTAWA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DO IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH, URZĘDU SKARBOWEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH I URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH

Znak: ZKP-4/2020

Katowice, maj 2020 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12 maja 2020 r.

W związku z otrzymaniem pytań od potencjalnych wykonawców, dotyczących treści SIWZ, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz opisie przedmiotu zamówienia dla części 3 (Załącznik nr 6 do SIWZ):

1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ)

pkt 3.2. Wymagania dotyczące nowego urządzenia (str. 2):

jest: (...) Wydajność chłodnicza urządzenia powinna korespondować z określoną w dokumentacji projektowej wentylacji i klimatyzacji budynku na poziomie 227,9 kW, przy parametrach czynnika chłodniczego 7°/12°C i zewnętrznej temperaturze obliczeniowej otoczenia +32°C (...)

zmienia się na: (...) Wydajność chłodnicza dostarczonego urządzenia - wynosząca zgodnie z dokumentacją projektową wentylacji i klimatyzacji budynku 227,9 kW - powinna zapewnić prawidłową pracę istniejącej instalacji klimatyzacyjnej (...)

oraz

jest: (...) Całkowity pobór mocy urządzenia nie powinien przekraczać 95 kW, przy zasilaniu z sieci 3 fazowej 400V/50Hz (...)

Zmienia się na: (...) Urządzenie zasilane będzie z sieci 3 fazowej 400V/50Hz (...)

2. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

W wierszu 9 dodaje się zdanie:

Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw (system) klimatyzacji należał do jednego producenta.

Do zmiany SIWZ Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

*W oryginale podpisała:
Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach
Z-ca Dyrektora
Dorota Zagórna*