

Katowice, 9 kwietnia 2018 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.), w związku z zapisami §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.), po rozpatrzeniu wniosku Łukasza Musialika, 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 35a/402, posiadającego pełnomocnictwo Inwestora, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu zapewnienia drogi pożarowej do budynku Urzędu Skarbowego w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 4, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie innego sposobu spełnienia wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz techniczno-budowlanych w budynku Urzędu Skarbowego w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 4*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Łukasza Musialika oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Marcina Łukacza,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagania zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego dopuszczalnej długości odcinka drogi pożarowej, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu (§13 ust. 10) i spełnienie tego wymagania w sposób zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w przedłożonym opracowaniu, a w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wykonania zadań wynikających z Postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 9 kwietnia 2018 r., znak WZ.5595.1.57.2018.WN, zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku,
- 2) zapewnienia do budynku dojazdu pożarowego o układzie wskazanym w części graficznej ekspertyzy,
- 3) usunięcia istniejących drzew i krzewów o wysokości ponad 3 m, znajdujących się pomiędzy wyznaczoną drogą pożarową a budynkiem,
- 4) oznakowania w/w drogi pożarowej pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczeństwa według wzoru określonego w PN-EN-01256/4:1997 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”.

Pozostałe wymagania, należy spełnić w sposób zgodny z wymienionym na wstępie rozporządzeniem MSWiA.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126§4 i art. 107§4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymują:

- 1) Łukasz Musialik (+1 egzemplarz ekspertyzy)
ul. Ostrogórska 35a/402, 41-200 Sosnowiec.

Do wiadomości:

- 2) KM PSP w Mysłowicach (+1 egzemplarz ekspertyzy)
ul. Mikołowska 50m, 41-400 Mysłowice.
- 3) KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)



Jacek Kleszczewski
bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski